

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	700	Regierung von Schwaben	55.1-8711.51/23
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	700	Regierung von Schwaben	50-8711.31/23
Betreiber	[Name]	Allgäuer Überlandwerk GmbH, Illerstraße 18, 87435 Kempten		
Standort	[Bezeichnung]	Spitzenstromkraftwerk Veits		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Veits 13	87448	Waltenhofen
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Gasturbinenanlage		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	1.1 (G, E)		1.1

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	19.01.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Überschreitung des NOx-Grenzwerts während der Emissionsmessung.	Durch die Begrenzung der Abgastemperatur wird die Anlage zukünftig in ihrer Leistung begrenzt. Die sichere Grenzwerteinhaltung bei begrenzter Abgastemperatur wurde durch eine Nachmessung am 25.01.2023 nachgewiesen.	19.03.2023	RvS	14.03.2023

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL